



Anmerkung:
Bei Betrieb ohne Temperaturregelung bzw. Schaltuhr Brücke zwischen RT-RT einlegen.
Bei Außenluftansaugung mit Frostschutzeinrichtung muss Brücke 3-4 entfernt werden.
An der Frostschutzeinrichtung kann eine Meldeeinrichtung angeschlossen werden.

				Datum		Name		Produktgruppe 1.96		Bezeichnung	
				Bearb. 19.01.2009		K.Pfeiffer		Artikelnummer 196000030751		5-Stufen-Drehstromsteuerung Typ 30751, 2A	
				Gepr. 20.01.2009		H.Timmreck		Typ 30751		mit Raumthermostatanschluss	
				Norm				MAT-Nummer 1013438		Projektnummer	
B	Platine, Stufenschalter	05.11.2013	K.Pfeiffer					CAD 50615		Blatt 1 von 2	
A	Materialliste Meldeleuchte	18.02.2009	K.Pfeiffer	Ersatz für:						Auftragsnummer	
Index	Änderung	Datum	Name							Anl: Ort:	

COPYRIGHT RESERVED- Die Zeichnung enthält von uns entwickeltes, geschütztes Know-How, das nicht ohne Zustimmung Dritte insbesondere Mitbewerbern zugänglich gemacht werden darf. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz!



