



Anmerkung:
Bei Anschluß nur eines
Frostschutzthermostaten
Brücke von 11 nach 12 einlegen.

				(DE)	Datum	Name
				Bearb.	01.06.2006	L.Lohe
				Geprüft	01.06.2006	K.Wulkotte
				Norm		
1	Klemmenbezeichnung Frostschutz entfernt	09.05.2011	L.Lohe	Ursprung		
Index	Änderung	Datum	Name	Ersatz für		

KAMP MANN
49794 Lingen (Ems)
Tel: +49 (0) 591 - 7108-0 Fax: 7108-300
E-Mail: info@kampmann.de
Internet: www.kampmann.de

Produktgruppe	1.96
Artikelnummer	196000030290
Typ	30290
MAT-Nummer	1013431
CAD	10494
Blatt	1 von 1

Bezeichnung		Frostschutzschaltung Typ 30290, mit Stellungsgeber, stetig 0-100%
Projektnummer		

COPYRIGHT RESERVED - Die Zeichnung enthält von uns entwickeltes, geschütztes Know-How, das nicht ohne Zustimmung Dritten, insbesondere Mitbewerbern, zugänglich gemacht werden darf. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz !