

Prüfurkunde

Die

Kampmann Klimakassetten KaDeck

der Firma
Kampmann GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 128
49749 Lingen

entsprechen den Hygiene-Anforderungen der
VDI-Richtlinie 6022 Blatt 1 (07/2011)
Raumluftechnik, Raumlufqualität - Hygiene-Anforderungen an
Raumluftechnische Anlagen und Geräte.

Die Konformitätsprüfung erfolgte im Zeitraum von August 2015 bis August 2016 an verschiedenen Testgeräten in Räumen der synlab Umweltinstitut GmbH in Essen. Die Prüfbedingungen und -ergebnisse sind dem Prüfbericht 5520p3 vom 01.09.2016 zu entnehmen.

Diese Prüfurkunde bescheinigt gleichzeitig die Konformität mit den Hygiene-Anforderungen der VDI 3803 (02/2010) und DIN EN 13779 (09/2007). Die Gültigkeit der Prüfurkunde ist unbegrenzt, vorbehaltlich etwaiger Änderungen der Konstruktion oder der eingesetzten Materialien, die jährlich überprüft werden.

Essen, den 01.09.2016



Dr. Rudolf Rabe

synlab Umweltinstitut GmbH
synlab Hygieneinstitut Essen
Frillendorfer Str.154
D-45139 Essen